

VYJÁDŘENÍ
k vodohospodářským sítím a objektům

Jednací číslo: C/ 788 / 19 / 899**Adresát:**

*Evidenční číslo Žádosti o vyjádření k
vodohospodářským sítím a objektům:*
B/ 788 / 19 / 899

VK CAD s.r.o.

Vraclavská 285

Vysoké Mýto

Název akce: Rekonstrukce vodovodu ve Zdislavicích**Text vyjádření:**

V příloze zasíláme zpět projektovou dokumentaci, která řeší výměnu stávajícího vodovodního řadu z litinového potrubí potrubím PE DN 100 a nové vodovodní přípojky z potrubí PE DN 32 a PE DN 25 v ulicích po pozemcích p.č. 2861 a 2862/1.

Před zahájením zemních prací požadujeme provést přesné vytýčení vodovodního a kanalizačního řadu včetně přípojek přímo na místě samém, což po objednání zajistí provozní středisko HU-PE-PA ing. Pešek. Současně upřesní naše požadavky.

Seznam příloh : situace**Datum:** 27.11.2019**Podpis:****Převzetí vyjádření dne :** 27.11.2019*osobně (podpis):* _____*poštou (adresa): viz. adresát*